



ملخص عطاء أشغال 2026/4

تنفيذ أعمال صيانة أنظمة المكافحة والتبريد على الخزانات النفطية في الموقع/ الزرقاء

ترغب شركة مصفاة البترول الاردنية بالتعاقد مع شركة مقاولات/ متعهد له خبرة في أعمال تركيب وصيانة أنظمة مكافحة الحريق (Fire protection foam systems) وأنظمة التبريد (Cooling rings) على الخزانات النفطية لإزالة واستبدال أنظمة المكافحة والتبريد على خزانات عدد (16 خزان) باستخدام طريقة وصل الأنابيب (Grooved Couplings) شاملة المرشات الازمة على المحيط الخارجي للخزانات وكل ما يتعلق بهذه الأعمال على أساس مشروع "تسليم مفتاح" وذلك حسب المخططات والمواصفات الفنية المرفقة مع هذه الشروط والمعلومات التي تم جمعها عند زيارة الموقع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الازمة على أنظمة المكافحة والتبريد على خزانات عدد (23) وكل ما يتطلب من توفير عماله مؤهلة وأدوات ومعدات وأليات وونشات وإضاءة ومعدات الرفع ومولدات كهرباء والأدوات المستهلكة لتنفيذ الأعمال كاملة حسب ما هو مطلوب.

ضرورة قيام المقاولين المهتمين بالعطاء وقبل تقديم السعر النهائي زيارة موقع العمل بهدف الكشف على أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة التبريد المطلوب إزالتها واستبدالها وكذلك المطلوب صيانتها على الخزانات وتحديد حجم العمل المطلوب والتأكد من الظروف المحيطة وطبيعة الموقع والمداخل والتسهيلات/الصعوبات المتوفرة فيه أو حوله والمخاطر المرتبطة وغير ذلك من كل ما له علاقة أو تأثير على تنفيذ العمل بالشكل الآمن المطلوب، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/03 موعداً لزيارة الموقع من قبل المتقدمين للعطاء ولن يكون هناك موعد آخر، ومن الممكن للمقاولين إرسال استفساراتهم الفنية على الإيميل التالي: Refinery@jopetrol.com.jo قبل موعد الإغلاق بوقت كافي لنتمك من الإجابة عليها قبل موعد الإغلاق.

الشروط الأساسية للمشاركة بالعطاء:

- أن يكون المتقدم لديه الخبرة الكافية في الأعمال التالية:
 - تنفيذ الاعمال الازمة لاستبدال أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة (Foam Chambers) والمرشات المائية على أنظمة التبريد على الخزانات شاملة المرشات كاملة باستخدام طريقة وصل الأنابيب (Grooved Couplings).
 - تنفيذ أعمال الصيانة الازمة على أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة (Foam Chambers) والمرشات المائية على أنظمة التبريد على الخزانات وكذلك تنفيذ أعمال التنظيف على الأنابيب الخاصة بهذه الأنظمة.
- تعطى الأفضلية في عملية التأهيل للمقاول الذي يمتلك معرفة جيدة بالកودات العالمية ذات العلاقة والمذكورة أدناه، ولديه القدرة على تنفيذ المشروع بأقصر مدة ممكنة بالإضافة إلى توفير كادر فني جاهز للعمل مع المعدات الازمة لتنفيذ العمل على أكمل وجه ولديه الخبرة الكافية في الكودات العالمية التالية:
 - API 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage.
 - NFPA Standards.
- يرفق بالعرض كفالة بنكية أو شيك مصدق بنسبة (5%) من قيمة العرض.
- يتم تسليم نسخة العطاء إلكترونياً وثمنها (100) مائة دينار غير مسترد، ومن ثم يتم أخذ CD بالشروط المرجعية للعطاء من مكاتب الشركة في جبل عمان/ الدوار الأول / دائرة المشتريات.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،