



## شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة عمان - الأردن

مناقصة : - ( 115 / 2022 ) رقم طلب المواد ( 22010868 ) المواد المطلوبة  
( توريد وحدات أنوار مقاومة للانفجار LED )

### الموضوع :- دعوة للاشتراك في مناقصة محلية

ترغب شركة مصفاة البترول الاردنية بشراء المواد المبينة تفاصيلها ومواصفاتها الفنية في الكشف المرفق وباعتباركم مورداً لهذه المواد نوجه هذه الدعوة لكم للاشتراك بالمناقصة اعلاه وتقديم عرض سعر للمواد المطلوبة اذا وجدتم ان بإمكانكم تنفيذه مع الالتزام بكافة الشروط والمواصفات وفيما يلي الشروط العامة للمناقصة :-

1. يقدم العرض ( نسختين ) قبل الموعود المحدد ادناه ضمن ظرف مغلق ومح桐م مبينا عليه رقم المناقصة وتاريخ الاغلاق واسم وعنوان المناقص ويسلم باليد الى ( دائرة المشتريات الإدارية لعامة ( مكتب رقم 10 ) - جبل عمان - الدوار الأول ) ولا يقبل اي عرض يرسل بالفاكس نهائيا .

2. يجب ان يكون العرض مورساً باسم وعنوان المورد موقعاً ومح桐ماً بالخاتم الرسمي للمناقص ومرفقاً بصورة الشروط موقعة ومح桐مة منه لتأكيد التزامه بكافة الشروط والمواصفات وكذلك تقديم نسخة من السجل التجاري ورخصة المهن .

3. على المناقص تثبيت الاسعار الافرادية والاجمالية على عرضه رقماً وكتابه بخط واضح دون تصحيح او كشط او محو .

4. على المناقص بيان الامور التالية في عرضه بوضوح :-

• شمول السعر لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية .

• في حال وجود اي خدمة اضافية يراد تقديمها في العرض وغير واردة في مواصفات طلب المواد او امر الشراء يجب ان يتم ذكرها بالتفصيل وان يتم بيان كلفتها المالية بشكل واضح .

• مدة صلاحية الاسعار ( يجب الا تقل عن ( 90 ) يوم من تاريخ تقديم العرض وخلاف ذلك يحق للمصفاة استبعاد العرض ) .

• اجور النقل الى جميع محافظات المملكة يجب ان تكون مشمولة ضمن السعر المعروض .

• ان المواد المعروضة جديدة وغير مستعملة او مجدد وخلالية من العيوب مع بيان سنة الصنع .

• ان يحدد منشأ البضاعة والالتزام بتقديم شهادة بلد المنشأ وتحديد اسم الشركة الصانعة ، مدة التوريد ، مكان التسليم علماً ان مكان التسليم المطلوب هو ( موقع المصفاة / الزرقاء ) .

• تثبيت السعر الافرادي والاجمالي رقماً وكتابه بخط واضح دون شطب او تعديل .

5. على المناقص تقديم شهادة منشأ عند توريد المواد ( مصدقة اصولاً او تشير للبيان الجمركي )

6. الشركة غير ملزمة بالإحالة على اقل الاسعار ويحق لها رفض اي عرض دون ابداء الاسباب .

7. يحق للشركة الغاء المناقصة او اعادة طرحها او شراء جزء منها او التعديل على الكميات المطلوبة دون بيان الاسباب ودون ان تتحمل اي مسؤولية أياً كان نوعها .

محمد

٦

8. على المناقص عدم مراجعة اي جهة فنية في الشركة الا بالتنسيق مع دائرة المشتريات .
9. المواد المطلوبة خاضعة للزيادة والنقصان بنسبة  $\pm 25\%$  .
10. يلتزم المناقص بقبول الإحالة الجزئية .
11. يلتزم المناقص بتقديم عينات حسب القياس المطلوب وشهادات الفحص المبينة في الشروط المرفقة او كتالوجات لأي من البندود المطلوبة مع العرض .
12. يلتزم المناقص بدفع قيمة طوابع الواردات والبالغة (6) بالاف على قرار الاحالة خلال عشرة ايام من تبليغه بالقرار .
13. على المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بنسبة 10% من القيمة الاجمالية ( بعد الاحالة ) لحين استلام المواد والموافقة عليها.
- 14- على المناقص تقديم كفالة صيانة غير مشروطة بنسبة 5% من القيمة الاجمالية ( بعد الاحالة )
15. يتم دفع ثمن المواد المشتراء بعد استلام المواد في مستودعات الشركة وبعد صدور سند استلام يؤكد استلامها كاملة ومطابقة للشروط والمواصفات .
16. في حال تأخير توريد / تنفيذ المناقصة حسب ما تم الاتفاق عليه يترب عليكم غرامة قدرها ( 20 ) دينار اردني عن كل يوم تأخير .
17. في حال اخلال المتعهد المحال عليه المناقصة باي من التزامات ، يحق للشركة الغاء الاحالة والتجوء الى طرف ثالث دون الحاجة لأي اخطار او انذار عادي او عدلي ودون الحاجة لمراجعة القضاء وتحميل المتعهد كافة التكاليف المتربعة على ذلك .
18. تعتبر هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ من المناقصة وعلى المورد الالتزام بما جاء فيها .
19. اخر موعد لقبول واستلام العروض الساعية الثانية عشره والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/07/21 وتسلم لدائرة المشتريات (مكتب رقم 10) - الادرة العامة - حيل عمان - الدوار الأول .
20. في حال وجود أي استفسار يتم أرساله بالبريد الإلكتروني على العنوان ([Purchasing@jopetrol.com.jo](mailto:Purchasing@jopetrol.com.jo)) .
21. يجب ان تكون الفاتورة المقدمة من قبلكم في حال شراء السلع او تقديم خدمة وفقا" لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وسيتم رفض أي فاتورة لا تكون وفقا" للنظام أعلاه .
- كما يشترط تقديم البيانات التالية على الفواتير الصادرة من قبلكم :-
- الاسم الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع وختم الشركة الرسمي أو المفوض بالتوقيع وتوقيعه .
- الرقم الوطني الكامل للشخص أو الشركة أو المفوض بالتوقيع .
- العنوان الكامل بالإضافة إلى رقم الهاتف والصندوق البريدي والرمز البريدي .
- الرقم الضريبي للشخص أو الشركة إن وجد .

**Jordan Petroleum Refinery Company**  
**Quote Order**

Date 26/06/2022  
Page - 1

Order Number 22010407 OQ 00001

**Delivery Instructions**

Branch/Plant 2002  
Order Date 26/06/2022  
Request Date 12/01/2023  
Freight Handling

<b>General Description 1</b>	161094	Safety Mobile LED floodlight fixture Explosion proof fixture according ATEX Directive 2014-34-EU Marking : Ex II2GD Exd IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80 °C Db Voltage range : 50V Rated frequency : 50HZ Cable entries : 3/4 inch NPT threaded . Ingress protection : IP66 Operating temperature : -40 to +50 °C Service life : >50000 hour. Color temperature : cool white (5400-7000K).. Luminous efficiency : >90 lm/W. Power factor : >0.95 Luminous flux>7500 Lm. THD : <15%. Beam angle>140 Degree. Standards : IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31. Each fixture shall be provided complete with driver, mounting brackets, Guard, (With pipe clamp to fix the floodlight to standard scaffold poles)
<b>General Description 2</b>	Line 1	1603506070 LED LIGHTING FIXTURE 50V, EXD IIIC T6 100.000 EA 22010868 OR 1